

АНКЕТА обследования

помещений отдела обслуживания центральной районной библиотеки им. М. Горького МКУК Ордынская ЦБС в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Полное юридическое наименование объекта: Муниципальное казенное учреждение культуры Ордынского района Новосибирской области «Ордынская централизованная библиотечная система» Центральная районная библиотека им. М. Горького

Адрес, телефон, факс, e-mail: 633261 Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, д.15; 8 (383 59) 21-848; sbsdirestor@ngs.ru

Ведомственная принадлежность объекта: Министерство культуры Новосибирской области

Вид деятельности: 91.01. Деятельность библиотек и музеев

Размещение объекта: часть здания; нежилое; 1 этаж

Объем предоставляемых услуг: пропускная способность в месяц от **700** до **1000** человек, в летние месяцы от **2000** до **3000** человек.

2. Состояние доступности объекта

2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *автобус маршрутный; МУ "Ордынское АТП"; остановка «Центр»* наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: = **200 метров**

2.2.2 время движения: **5-10 минут**

2.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *есть*

2.2.4 Перекрестки: *нерезультуемый пешеходный переход*

2.2.5 Инфраструктура на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: визуальная*

2.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет: есть*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет: да*

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	
1	2	3	4	5	
	Вход на территорию:	К, О, Г	наличие		
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см		
	Знак доступности учреждения				
	Автостоянка посетителей				
	Расстояние до входа в здание	К, О, Г	не более 50 м		
	Доля машино-мест для	К, О	не менее 10%		

	ИНВАЛИДОВ				
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см		

ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив Доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	
1	2	3	4	5	
	Крыльцо или входная площадка (билетные кассы)				
	Высота площадки		норматив не установлен	1,1 м	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	14,2x3,5	Ширина с учетом пандуса
	Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	имеется	Поручни(отражения) на пандусе с двух сторон
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	имеется	На пандусе покрытие релупол
	Навес	К, О, С	наличие	имеется	Над площадкой имеется, над пандусом нет
	Лестница наружная				Лестница имеет трехсторонний вход-выход
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	не имеется	

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60 см	не имеется	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	имеется	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О СО С	наличие 85-95 см не менее 30 см		
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	1,5x1,6 м	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога	К	не менее 90 см не более 2,5 см	(Р) 1,5 м 0,025 м	

	наружного, внутреннего				
	Санитарно- гигиенические помещения	К	не доступен	имеется	Санитарно-гигиеническое помещение для посетителей